

50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る構造図

設置者氏名

申請設備に係る構造図

メーカー名：ダイヤゼブラ電機株式会社
販売元：ダイヤゼブラ電機株式会社


ハイブリッドパワーコンディショナ
型番：EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

蓄電池
型番：EOF-LB70-TK
1台 → 7.04kWh
2台 → 14.08kWh

電源切替 BOX
型番：FPCD-DS63M
TAB-JID-1 等

PV専用ブレーカー
3P3E

※逆潮流の押し上げ効果なし
CTにて検出し、逆潮流時には蓄電池からの電源は供給しないように制御



計量器 (買電、売電用)
スマートメーター (計量法の検定済)

電源切替 BOX【点線枠】
左記図は、連系時を表記①側へ接続。
停電時は、②端子側へ自動で切り替わります。

ハイブリッドパワーコンディショナ

分電盤

一般負荷へ

太陽電池アレイ

蓄電池

蓄電池