

# 50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る構造図

設置者氏名

## 申請設備に係る構造図

メーカー名：ダイヤゼブラ電機株式会社  
販売元：ダイヤゼブラ電機株式会社


パワーコンディショナ  
型番：EHK-S55MP3B  
型番：EHK-S80MP4B  
型番：EHK-S99MP5B

蓄電池  
型番：EOK-LB77-TK  
1台 ⇒ 7.7kWh  
2台 ⇒ 15.4kWh

電源切換 BOX

連系ブレーカー  
3P3E

※逆潮流の押し上げ効果なし  
CTにて検出し、逆潮流時には蓄電池からの電源は供給しないように制御



電源切換 BOX【点線枠】  
左記図は、連系時を表記①側へ  
接続。停電時は、②端子側へ  
自動で切り換わります。

一般負荷へ

太陽電池アレイ

蓄電池

パワーコンディショナ

連系  
ブレーカー

逆潮流防止用 CT

配電線